

水質検査結果

試料名	原水		気温	5.0℃	
採水場所	福田水源地		水温	13.3℃	
採水者	増田利広		天候	前日	曇
採水日時	平成23年1月11日 9時36分			当日	晴
試験検査期間	平成23年1月11日～平成23年1月25日		試験検査項目	5項目	
	項目		試験結果		
1	大腸菌		陰性		
2	嫌気性芽胞菌		陰性		
3	クリプトスポリジウム (オーシスト)		陰性		
4	ジアルジア (シスト)		陰性		
5	濁度		0.1未満		
以下余白					
備考		基準は水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針による。 (平成19年3月30日通知)			

水質検査結果

試料名	原水		気温	6.9℃
採水場所	井ノ口水源地		水温	12.1℃
採水者	増田利広		天候	前日 曇
採水日時	平成23年1月11日 11時34分			当日 晴
試験検査期間	平成23年1月11日～平成23年1月25日		試験検査項目	2項目
	項目		試験結果	
1	大腸菌		陰性	
2	嫌気性芽胞菌		陰性	
以下余白				

水質検査結果

試料名	原水（工業用水）		気温	6.0℃
採水場所	新町水源地		水温	13.2℃
採水者	増田利広		天候	前日 曇
採水日時	平成23年1月11日 10時50分			当日 晴
試験検査期間	平成23年1月11日～平成23年1月25日		試験検査項目	7項目
	項目		試験結果	
1	鉄及びその化合物		0.08	
2	塩化物イオン		10	
3	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		46	
4	蒸発残留物		99	
5	pH値		7.0	
6	濁度		0.3	
7	アルカリ度		30	
以下余白				

水質検査結果

試料名	浄水	気温	3.5℃
採水場所	亀坪神社	水温	6.4℃
採水者	増田利広	天候	曇
採水日時	平成23年1月11日 10時00分	前日	晴
試験検査期間	平成23年1月11日～平成23年1月25日	当日	晴
		試験検査項目	23項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
5	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	0.001未満	0.04mg/L以下
6	塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下
7	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
8	クロロホルム	0.001未満	0.06mg/L以下
9	ジクロロ酢酸	0.004未満	0.04mg/L以下
10	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1mg/L以下
11	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
12	総トリハロメタン	0.003	0.1mg/L以下
13	トリクロロ酢酸	0.02未満	0.2mg/L以下
14	ブロモジクロロメタン	0.001	0.03mg/L以下
15	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
16	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
17	塩化物イオン	9.9	200mg/L以下
18	有機物 (TOC)	0.2	3mg/L以下
19	pH値	7.0	5.8以上8.6以下
20	味	異常を認めない	異常でないこと
21	臭気	異常を認めない	異常でないこと
22	色度	1未満	5度以下
23	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

水質基準適否

検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号
水質基準 (平成15年厚生労働省令第101号) に適合

水質検査結果

試料名	浄水	気温	6.3℃
採水場所	八千種保育所	水温	10.9℃
採水者	増田利広	天候	前日 曇
採水日時	平成23年1月11日 10時20分	当日	晴
試験検査期間	平成23年1月11日～平成23年1月25日	試験検査項目	23項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
5	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	0.001未満	0.04mg/L以下
6	塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下
7	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
8	クロロホルム	0.006	0.06mg/L以下
9	ジクロロ酢酸	0.005	0.04mg/L以下
10	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1mg/L以下
11	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
12	総トリハロメタン	0.012	0.1mg/L以下
13	トリクロロ酢酸	0.02未満	0.2mg/L以下
14	ブロモジクロロメタン	0.004	0.03mg/L以下
15	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
16	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
17	塩化物イオン	12	200mg/L以下
18	有機物 (TOC)	0.4	3mg/L以下
19	pH値	7.0	5.8以上8.6以下
20	味	異常を認めない	異常でないこと
21	臭気	異常を認めない	異常でないこと
22	色度	1未満	5度以下
23	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

水質基準適否

検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号
水質基準 (平成15年厚生労働省令第101号) に適合

水質検査結果

試料名	浄水	気温	5.6℃
採水場所	田口公民館	水温	8.5℃
採水者	増田利広	天候	曇
採水日時	平成23年1月11日 11時20分	前日	晴
試験検査期間	平成23年1月11日～平成23年1月25日	当日	
		試験検査項目	24項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1	10mg/L以下
6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	0.001未満	0.04mg/L以下
7	塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下
8	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
9	クロロホルム	0.001未満	0.06mg/L以下
10	ジクロロ酢酸	0.004未満	0.04mg/L以下
11	ジブロモクロロメタン	0.001	0.1mg/L以下
12	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
13	総トリハロメタン	0.001	0.1mg/L以下
14	トリクロロ酢酸	0.02未満	0.2mg/L以下
15	ブロモジクロロメタン	0.001未満	0.03mg/L以下
16	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
17	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
18	塩化物イオン	10	200mg/L以下
19	有機物 (TOC)	0.2	3mg/L以下
20	pH値	7.1	5.8以上8.6以下
21	味	異常を認めない	異常でないこと
22	臭気	異常を認めない	異常でないこと
23	色度	1未満	5度以下
24	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

水質基準適否

検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号
水質基準 (平成15年厚生労働省令第101号) に適合