

水質検査結果

試料名	原水	気温	26.2
採水場所	福田水源池	水温	17.2
採水者	橋本繁樹	天候	前日 曇
採水日時	平成23年6月14日 8時57分		当日 晴
試験検査期間	平成23年6月14日～平成23年6月28日	試験検査項目	2項目

	項目	試験結果
1	大腸菌	陰性
2	嫌気性芽胞菌	陰性

以下余自

備考	基準は水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針による。 (平成19年3月30日通知)
----	--

水質検査結果

試料名	原水	気温	26.2
採水場所	福田水源地	水温	17.2
採水者	橋本繁樹	天候	前日 曇
採水日時	平成23年6月14日 8時57分	当日	晴
試験検査期間	平成23年6月14日～平成23年6月28日	試験検査項目	農薬類26項目

	項目	試験結果	目標値
1	アセフェート	0.0008未満	0.08mg/L
2	イソフェンホス	0.00003未満	0.001mg/L
3	クロルピリホス	0.00003未満	0.003mg/L
4	トリクロルホン (DEP)	0.0003未満	0.03mg/L
5	ピリダフェンチオン	0.00005未満	0.002mg/L
6	イプロジオン	0.003未満	0.3mg/L
7	エトリジアゾール(エクロメゾール)	0.00004未満	0.004mg/L
8	オキシ銅	0.0004未満	0.04mg/L
9	キャプタン	0.003未満	0.3mg/L
10	クロロネブ	0.0005未満	0.05mg/L
11	トルクロホスメチル	0.002未満	0.2mg/L
12	フルトラニル	0.002未満	0.2mg/L
13	ベンシクロン	0.001未満	0.1mg/L
14	メタラキシル	0.0006未満	0.06mg/L
15	メプロニル	0.001未満	0.1mg/L
16	アシュラム	0.002未満	0.2mg/L
17	ジチオピル	0.00009未満	0.009mg/L
18	テルブカルブ (MBPMC)	0.0002未満	0.02mg/L
19	ナプロパミド	0.0003未満	0.03mg/L
20	ピリブチカルブ	0.0002未満	0.02mg/L
21	ブタミホス	0.0002未満	0.02mg/L
22	ベンスリド (SAP)	0.001未満	0.1mg/L
23	ベンフルラリン (ベスロジン)	0.0008未満	0.08mg/L
24	ペンディメタリン	0.001未満	0.1mg/L
25	メコプロップ (MCPP)	0.00005未満	0.005mg/L
26	メチルダイムロン	0.0003未満	0.03mg/L

以下余白

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省健康局水道課長通知健水第1010001号による
--------	--

水質検査結果

試料名	原水		気温	25.5
採水場所	井ノ口水源地		水温	16.0
採水者	橋本繁樹		天候	前日 曇
採水日時	平成23年6月14日 9時24分			当日 晴
試験検査期間	平成23年6月14日～平成23年6月28日		試験検査項目	2項目
	項目		試験結果	
1	大腸菌		陰性	
2	嫌気性芽胞菌		陰性	
以下余白				

水質検査結果

試料名	原水	気温	25.5
採水場所	井ノ口水源地	水温	16.0
採水者	橋本繁樹	天候	前日 曇
採水日時	平成23年6月14日 9時24分	当日	晴
試験検査期間	平成23年6月14日～平成23年6月28日	試験検査項目	農薬類26項目

	項目	試験結果	目標値
1	アセフェート	0.0008未満	0.08mg/L
2	イソフェンホス	0.00003未満	0.001mg/L
3	クロルピリホス	0.00003未満	0.003mg/L
4	トリクロルホン (DEP)	0.0003未満	0.03mg/L
5	ピリダフェンチオン	0.00005未満	0.002mg/L
6	イプロジオン	0.003未満	0.3mg/L
7	エトリジアゾール(エクロメゾール)	0.00004未満	0.004mg/L
8	オキシシン銅	0.0004未満	0.04mg/L
9	キャブタン	0.003未満	0.3mg/L
10	クロロネブ	0.0005未満	0.05mg/L
11	トルクロホスメチル	0.002未満	0.2mg/L
12	フルトラニル	0.002未満	0.2mg/L
13	ペンシクロン	0.001未満	0.1mg/L
14	メタラキシル	0.0006未満	0.06mg/L
15	メプロニル	0.001未満	0.1mg/L
16	アシュラム	0.002未満	0.2mg/L
17	ジチオピル	0.00009未満	0.009mg/L
18	テルブカルブ (MBPMC)	0.0002未満	0.02mg/L
19	ナプロパミド	0.0003未満	0.03mg/L
20	ピリブチカルブ	0.0002未満	0.02mg/L
21	ブタミホス	0.0002未満	0.02mg/L
22	ベンスリド (SAP)	0.001未満	0.1mg/L
23	ベンフルラリン (ベスロジン)	0.0008未満	0.08mg/L
24	ペンディメタリン	0.001未満	0.1mg/L
25	メコプロップ (MCPP)	0.00005未満	0.005mg/L
26	メチルダイムロン	0.0003未満	0.03mg/L

以下余白

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省健康局水道課長通知健水第1010001号による
--------	--

水質検査結果

試料名	原水（工業用水）		気温	24.9
採水場所	新町水源地		水温	18.5
採水者	橋本繁樹		天候	前日 曇
採水日時	平成23年6月14日 10時28分			当日 晴
試験検査期間	平成23年6月14日～平成23年6月24日		試験検査項目	7項目
	項目	試験結果	標準値	
1	鉄及びその化合物	0.04	0.3mg/L以下	
2	塩化物イオン	12	80mg/L以下	
3	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	47	120mg/L以下	
4	蒸発残留物	106	250mg/L以下	
5	pH値	6.6	6.5以上8.0以下	
6	濁度	0.7	20mg/L以下	
7	アルカリ度	24	75mg/L以下	
以下余白				

水質検査結果

試料名	浄水		気温	24.5
採水場所	亀坪神社		水温	19.5
採水者	橋本繁樹		天候	前日 曇
採水日時	平成23年6月14日 9時48分			当日 晴
試験検査期間	平成23年6月14日～平成23年6月28日		試験検査項目	9項目
	項目	試験結果	水質基準	
1	一般細菌	0	100個/ml以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.7	200mg/L以下	
4	有機物(TOC)	0.3	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常を認めない	異常でないこと	
7	臭気	異常を認めない	異常でないこと	
8	色度	1未満	5度以下	
9	濁度	0.1未満	2度以下	
以下余白				
水質基準適否		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合		

水質検査結果

試料名	浄水		気温	23.8
採水場所	八千種保育園		水温	19.9
採水者	橋本繁樹		天候	前日 曇
採水日時	平成23年6月14日 10時 3分			当日 晴
試験検査期間	平成23年6月14日 ~ 平成23年6月28日		試験検査項目	9項目
	項目	試験結果	水質基準	
1	一般細菌	0	100個/ml以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	12	200mg/L以下	
4	有機物(TOC)	0.4	3mg/L以下	
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下	
6	味	異常を認めない	異常でないこと	
7	臭気	異常を認めない	異常でないこと	
8	色度	1未満	5度以下	
9	濁度	0.1未満	2度以下	
以下余白				
水質基準適否		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合		

水質検査結果

試料名	浄水		気温	24.7
採水場所	田口公民館		水温	20.3
採水者	橋本繁樹		天候	前日 曇
採水日時	平成23年6月14日 9時10分			当日 晴
試験検査期間	平成23年6月14日～平成23年6月28日		試験検査項目	9項目
	項目	試験結果	水質基準	
1	一般細菌	0	100個/ml以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.0	200mg/L以下	
4	有機物(TOC)	0.2	3mg/L以下	
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下	
6	味	異常を認めない	異常でないこと	
7	臭気	異常を認めない	異常でないこと	
8	色度	1未満	5度以下	
9	濁度	0.1未満	2度以下	
以下余白				
水質基準適否		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合		