

水質検査結果

試料名	原水	気温	28.5℃
採水場所	福田水源池	水温	21.9℃
採水者	橋本繁樹	天候	前日 晴
採水日時	平成23年10月11日 10時28分		当日 曇
試験検査期間	平成23年10月11日～平成23年10月25日	試験検査項目	2項目

	項目	試験結果
1	大腸菌	陰性
2	嫌気性芽胞菌	陰性

以下余白

備考	基準は水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針による。 (平成19年3月30日通知)
----	--

水質検査結果

試料名	原水	気温	28.5℃
採水場所	福田水源地	水温	21.9℃
採水者	橋本繁樹	天候	前日 晴
採水日時	平成23年10月11日 10時28分	当日	曇
試験検査期間	平成23年10月11日～平成23年10月25日	試験検査項目	39項目
	項目	試験結果	備 考
1	一般細菌	0	
2	大腸菌	検出されない	
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.001	
8	六価クロム化合物	0.005未満	
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0	
11	フッ素及びその化合物	0.11	
12	ホウ素及びその化合物	0.1未満	
13	四塩化炭素	0.0001未満	
14	1, 4-ジオキサン	0.005未満	
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	0.001未満	
16	ジクロロメタン	0.001未満	
17	テトラクロロエチレン	0.001未満	
18	トリクロロエチレン	0.001未満	
19	ベンゼン	0.001未満	
20	亜鉛及びその化合物	0.01未満	
21	アルミニウム及びその化合物	0.02	
22	鉄及びその化合物	0.03未満	
23	銅及びその化合物	0.02	
24	ナトリウム及びその化合物	6.2	
25	マンガン及びその化合物	0.005未満	
26	塩化物イオン	5.7	
27	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	36	
28	蒸発残留物	78	
29	陰イオン界面活性剤	0.02未満	
30	ジェオスミン	0.000001未満	
31	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	
32	非イオン界面活性剤	0.005未満	
33	フェノール類	0.0005未満	
34	有機物(TOC)	0.3	
35	pH値	6.9	
36	味	異常を認めない	
37	臭気	異常を認めない	
38	色度	1未満	
39	濁度	0.1未満	
備考		基準値は水道水質基準(参考)	

水質検査結果

試料名	原水		気温	21.1℃	
採水場所	井ノ口水源地		水温	21.7℃	
採水者	橋本繁樹		天候	前日	晴
採水日時	平成23年10月11日 8時48分			当日	曇
試験検査期間	平成23年10月11日～平成23年10月25日		試験検査項目	5項目	
	項目		試験結果		
1	大腸菌		陰性		
2	嫌気性芽胞菌		陰性		
3	クリプトスポリジウム (オーシスト)		陰性		
4	ジアルジア (シスト)		陰性		
5	濁度		0.1未満		
以下余白					
備考		基準は水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針による。 (平成19年3月30日通知)			

水質検査結果

試料名	原水	気温	21.1℃
採水場所	井ノ口水源地	水温	21.7℃
採水者	橋本繁樹	天候	前日 晴
採水日時	平成23年10月11日 8時48分	当日	曇
試験検査期間	平成23年10月11日～平成23年10月25日	試験検査項目	39項目
	項目	試験結果	備 考
1	一般細菌	0	
2	大腸菌	検出されない	
3	カドミウム及びその化合物	0.0006	
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.004	
8	六価クロム化合物	0.005未満	
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7	
11	フッ素及びその化合物	0.10	
12	ホウ素及びその化合物	0.1未満	
13	四塩化炭素	0.0001未満	
14	1, 4-ジオキサン	0.005未満	
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	0.001未満	
16	ジクロロメタン	0.001未満	
17	テトラクロロエチレン	0.001未満	
18	トリクロロエチレン	0.001未満	
19	ベンゼン	0.001未満	
20	亜鉛及びその化合物	0.03	
21	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	
22	鉄及びその化合物	0.03未満	
23	銅及びその化合物	0.01未満	
24	ナトリウム及びその化合物	5.6	
25	マンガン及びその化合物	0.005未満	
26	塩化物イオン	5.6	
27	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	29	
28	蒸発残留物	68	
29	陰イオン界面活性剤	0.02未満	
30	ジェオスミン	0.000001未満	
31	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	
32	非イオン界面活性剤	0.005未満	
33	フェノール類	0.0005未満	
34	有機物(TOC)	0.2	
35	pH値	6.8	
36	味	異常を認めない	
37	臭気	異常を認めない	
38	色度	1未満	
39	濁度	0.1未満	
備考		基準値は水道水質基準(参考)	

水質検査結果

試料名	原水（工業用水）		気温	22.4℃
採水場所	新町水源地		水温	23.0℃
採水者	橋本繁樹		天候	前日 晴
採水日時	平成23年10月11日 10時16分			当日 曇
試験検査期間	平成23年10月11日～平成23年10月25日		試験検査項目	7項目
	項目	試験結果	標準値	
1	鉄及びその化合物	0.08	0.3mg/L以下	
2	塩化物イオン	6.4	80mg/L以下	
3	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	45	120mg/L以下	
4	蒸発残留物	92	250mg/L以下	
5	pH値	6.6	6.5以上8.0以下	
6	濁度	0.5	20mg/L以下	
7	アルカリ度	28	75mg/L以下	
以下余白				
備考				
検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 アルカリ度については上水試験方法:2001年版に指定する方法。				

水質検査結果

試料名	浄水	気温	20.3℃
採水場所	亀坪神社	水温	21.8℃
採水者	橋本繁樹	天候	前日 晴
採水日時	平成23年10月11日 9時22分	当日	曇
試験検査期間	平成23年10月11日～平成23年10月25日	試験検査項目	24項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0	10mg/L以下
6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	0.001未満	0.04mg/L以下
7	塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下
8	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
9	クロロホルム	0.001	0.06mg/L以下
10	ジクロロ酢酸	0.004未満	0.04mg/L以下
11	ジブロモクロロメタン	0.003	0.1mg/L以下
12	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
13	総トリハロメタン	0.006	0.1mg/L以下
14	トリクロロ酢酸	0.02未満	0.2mg/L以下
15	ブロモジクロロメタン	0.002	0.03mg/L以下
16	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
17	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
18	塩化物イオン	5.8	200mg/L以下
19	有機物 (TOC)	0.3	3mg/L以下
20	pH値	6.8	5.8以上8.6以下
21	味	異常を認めない	異常でないこと
22	臭気	異常を認めない	異常でないこと
23	色度	1未満	5度以下
24	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準 (平成15年厚生労働省令第101号) に適合
--------	---

水質検査結果

試料名	浄水	気温	21.5℃
採水場所	八千種保育園	水温	23.1℃
採水者	橋本繁樹	天候	前日 晴
採水日時	平成23年10月11日 9時50分	当日	曇
試験検査期間	平成23年10月11日～平成23年10月25日	試験検査項目	24項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8	10mg/L以下
6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	0.001未満	0.04mg/L以下
7	塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下
8	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
9	クロロホルム	0.008	0.06mg/L以下
10	ジクロロ酢酸	0.004未満	0.04mg/L以下
11	ジブロモクロロメタン	0.003	0.1mg/L以下
12	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
13	総トリハロメタン	0.016	0.1mg/L以下
14	トリクロロ酢酸	0.02未満	0.2mg/L以下
15	ブロモジクロロメタン	0.005	0.03mg/L以下
16	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
17	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
18	塩化物イオン	11	200mg/L以下
19	有機物 (TOC)	0.4	3mg/L以下
20	pH値	7.0	5.8以上8.6以下
21	味	異常を認めない	異常でないこと
22	臭気	異常を認めない	異常でないこと
23	色度	1未満	5度以下
24	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

水質基準適否

検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号
水質基準 (平成15年厚生労働省令第101号) に適合

水質検査結果

試料名	浄水	気温	28.8℃
採水場所	田口公民館	水温	23.1℃
採水者	橋本繁樹	天候	前日 晴
採水日時	平成23年10月11日 10時41分	当日	曇
試験検査期間	平成23年10月11日～平成23年10月25日	試験検査項目	24項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1	10mg/L以下
6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	0.001未満	0.04mg/L以下
7	塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下
8	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
9	クロロホルム	0.001未満	0.06mg/L以下
10	ジクロロ酢酸	0.004未満	0.04mg/L以下
11	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1mg/L以下
12	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
13	総トリハロメタン	0.004	0.1mg/L以下
14	トリクロロ酢酸	0.02未満	0.2mg/L以下
15	ブロモジクロロメタン	0.001	0.03mg/L以下
16	ブロモホルム	0.001	0.09mg/L以下
17	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
18	塩化物イオン	6.0	200mg/L以下
19	有機物 (TOC)	0.3	3mg/L以下
20	pH値	7.0	5.8以上8.6以下
21	味	異常を認めない	異常でないこと
22	臭気	異常を認めない	異常でないこと
23	色度	1未満	5度以下
24	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準 (平成15年厚生労働省令第101号) に適合
--------	---