

水質検査結果

試料名	原水	気温	8.0℃
採水場所	福田水源地	水温	10.7℃
採水者	橋本繁樹	天候	前日 雨
採水日時	平成25年 1月15日 10時26分		当日 曇時々晴
試験検査期間	平成25年 1月15日～平成25年 1月22日	試験検査項目	4項目

	項目	試験結果
1	大腸菌	1.8 MPN/100mL 未満
2	嫌気性芽胞菌	検出されず
3	クリプトスポリジウム(オーシスト)	陰性
4	ジアルジア(シスト)	陰性

以下余白

備考	基準は水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針による。 (平成19年3月30日通知)
----	--

水質検査結果

試料名	原水	気温	4.2℃
採水場所	井ノ口水源地	水温	10.9℃
採水者	橋本繁樹	天候	前日 雨
採水日時	平成25年 1月15日 9時 0分		当日 晴
試験検査期間	平成25年 1月15日～平成25年 1月22日	試験検査項目	2項目

	項目	試験結果
1	大腸菌	1.8 MPN/100mL 未満
2	嫌気性芽胞菌	検出されず

以下余白

備考	基準は水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針による。 (平成19年3月30日通知)
----	--

水質検査結果

試料名	原水（工業用水）	気温	6.5℃
採水場所	新町水源地	水温	12.8℃
採水者	橋本繁樹	天候	前日 雨
採水日時	平成25年 1月15日 10時 0分		当日 曇
試験検査期間	平成25年 1月15日～平成25年 1月22日	試験検査項目	7項目

	項目	試験結果	標準値
1	鉄及びその化合物	0.07	0.3mg/L以下
2	塩化物イオン	8.9	80mg/L以下
3	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35.4	120mg/L以下
4	蒸発残留物	90	250mg/L以下
5	pH値	6.5	6.5以上8.0以下
6	濁度	1.2	20度以下
7	アルカリ度	24.1	75mg/L以下

以下余白

備考	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 アルカリ度については上水試験方法:2012年版に指定する方法。
----	---

水質検査結果

試料名	浄水	気温	2.9℃
採水場所	亀坪神社	水温	8.5℃
採水者	橋本繁樹	天候	前日
採水日時	平成25年 1月15日 9時21分		当日
試験検査期間	平成25年 1月15日～平成25年 1月22日	試験検査項目	22項目
	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
4	塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下
5	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
6	クロロホルム	0.001	0.06mg/L以下
7	ジクロロ酢酸	0.004未満	0.04mg/L以下
8	ジブロモクロロメタン	0.003	0.1mg/L以下
9	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
10	総トリハロメタン	0.006	0.1mg/L以下
11	トリクロロ酢酸	0.02未満	0.2mg/L以下
12	ブロモジクロロメタン	0.002	0.03mg/L以下
13	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
14	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
15	塩化物イオン	5.8	200mg/L以下
16	蒸発残留物	50	500mg/L以下
17	有機物(TOC)	0.4	3mg/L以下
18	pH値	6.76	5.8以上8.6以下
19	味	異常なし	異常でないこと
20	臭気	異常なし	異常でないこと
21	色度	1未満	5度以下
22	濁度	0.4	2度以下
以下余白			
水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合		

水質検査結果

試料名	浄水	気温	8.3℃
採水場所	八千種保育園	水温	10.0℃
採水者	橋本繁樹	天候	前日 雨
採水日時	平成25年 1月15日 9時38分		当日 曇
試験検査期間	平成25年 1月15日～平成25年 1月22日	試験検査項目	22項目
	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
4	塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下
5	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
6	クロロホルム	0.003	0.06mg/L以下
7	ジクロロ酢酸	0.004未満	0.04mg/L以下
8	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1mg/L以下
9	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
10	総トリハロメタン	0.008	0.1mg/L以下
11	トリクロロ酢酸	0.02未満	0.2mg/L以下
12	ブロモジクロロメタン	0.003	0.03mg/L以下
13	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
14	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
15	塩化物イオン	10.6	200mg/L以下
16	蒸発残留物	59	500mg/L以下
17	有機物(TOC)	0.4	3mg/L以下
18	pH値	6.92	5.8以上8.6以下
19	味	異常なし	異常でないこと
20	臭気	異常なし	異常でないこと
21	色度	1未満	5度以下
22	濁度	0.1	2度以下
以下余白			
水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合		

水質検査結果

試料名	浄水	気温	4.4℃
採水場所	田口公民館	水温	9.0℃
採水者	橋本繁樹	天候	前日 雨
採水日時	平成25年 1月15日 10時13分		当日 曇
試験検査期間	平成25年 1月15日～平成25年 1月22日	試験検査項目	22項目
	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
4	塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下
5	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
6	クロロホルム	0.001未満	0.06mg/L以下
7	ジクロロ酢酸	0.004未満	0.04mg/L以下
8	ジブロモクロロメタン	0.001	0.1mg/L以下
9	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
10	総トリハロメタン	0.001	0.1mg/L以下
11	トリクロロ酢酸	0.02未満	0.2mg/L以下
12	ブロモジクロロメタン	0.001未満	0.03mg/L以下
13	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
14	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
15	塩化物イオン	5.8	200mg/L以下
16	蒸発残留物	55	500mg/L以下
17	有機物(TOC)	0.3	3mg/L以下
18	pH値	6.93	5.8以上8.6以下
19	味	異常なし	異常でないこと
20	臭気	異常なし	異常でないこと
21	色度	1未満	5度以下
22	濁度	0.5	2度以下
以下余白			
水質基準適否		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合	