

水質検査結果

試料名	原水	気温	7.9℃
採水場所	福田水源地	水温	8.9℃
採水者	中野和彦	天候	前日 晴れ
採水日時	平成25年 2月12日 11時 4分	当日	晴れ
試験検査期間	平成25年 2月12日～平成25年 2月15日	試験検査項目	2項目

	項目	試験結果
1	大腸菌	1.8 MPN/100mL 未満
2	嫌気性芽胞菌	検出されず

以下余白

備考	基準は水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針による。 (平成19年3月30日通知)
----	--

水質検査結果

試料名	原水	気温	2.5℃
採水場所	井ノ口水源地	水温	9.0℃
採水者	中野和彦	天候	前日 晴れ
採水日時	平成25年 2月12日 8時50分	当日	晴れ
試験検査期間	平成25年 2月12日～平成25年 2月15日	試験検査項目	2項目

	項目	試験結果
1	大腸菌	1.8 MPN/100mL 未満
2	嫌気性芽胞菌	検出されず

以下余白

備考	基準は水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針による。 (平成19年3月30日通知)
----	--

水質検査結果

試料名	原水（工業用水）		気温	7.5℃
採水場所	新町水源地		水温	12.4℃
採水者	中野和彦		天候	前日 晴れ
採水日時	平成25年 2月12日 10時10分			当日 晴れ
試験検査期間	平成25年 2月12日～平成25年 2月15日		試験検査項目	7項目
	項目	試験結果	標準値	
1	鉄及びその化合物	0.03未満	0.3mg/L以下	
2	塩化物イオン	8.2	80mg/L以下	
3	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	36.8	120mg/L以下	
4	蒸発残留物	82	250mg/L以下	
5	pH値	6.9	6.5以上8.0以下	
6	濁度	0.6	20度以下	
7	アルカリ度	23.5	75mg/L以下	
以下余白				
備考		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 アルカリ度については上水試験方法:2012年版に指定する方法。		

水質検査結果

試料名	浄水	気温	2.8℃
採水場所	亀坪神社	水温	7.5℃
採水者	中野和彦	天候	前日 晴れ
採水日時	平成25年 2月12日 9時25分	当日	晴れ
試験検査期間	平成25年 2月12日～平成25年 2月15日	試験検査項目	9項目
	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	6.7	200mg/L以下
6	有機物(TOC)	0.5	3mg/L以下
7	pH値	6.64	5.8以上8.6以下
8	味	異常なし	異常でないこと
9	臭気	異常なし	異常でないこと
10	色度	1未満	5度以下
11	濁度	0.5	2度以下
以下余白			
水質基準適否		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合	

水質検査結果

試料名	浄水		気温	7.8℃	
採水場所	八千種保育園		水温	9.5℃	
採水者	中野和彦		天候	前日	晴れ
採水日時	平成25年 2月12日 9時42分			当日	晴れ
試験検査期間	平成25年 2月12日～平成25年 2月15日		試験検査項目	9項目	

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	13.0	200mg/L以下
6	有機物(TOC)	0.6	3mg/L以下
7	pH値	6.79	5.8以上8.6以下
8	味	異常なし	異常でないこと
9	臭気	異常なし	異常でないこと
10	色度	1未満	5度以下
11	濁度	0.1未満	2度以下
以下余白			

水質検査結果

試料名	浄水	気温	4.8℃
採水場所	田口公民館	水温	8.2℃
採水者	中野和彦	天候	前日 晴れ
採水日時	平成25年 2月12日 10時42分	当日	晴れ
試験検査期間	平成25年 2月12日～平成25年 2月15日	試験検査項目	9項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	7.2	200mg/L以下
6	有機物(TOC)	0.5	3mg/L以下
7	pH値	6.78	5.8以上8.6以下
8	味	異常なし	異常でないこと
9	臭気	異常なし	異常でないこと
10	色度	1未満	5度以下
11	濁度	0.8	2度以下
以下余白			
水質基準適否		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合	