

水質検査結果

試料名	原水	気温	21.5℃
採水場所	福田水源地	水温	13.4℃
採水者	植戸健夫	天候	前日 当日
採水日時	平成27年 4月14日 10時21分		雨 雨
試験検査期間	平成27年 4月14日～平成27年 4月23日	試験検査項目	2項目
	項目	試験結果	
1	大腸菌	1.8 MPN/100mL 未満	
2	嫌気性芽胞菌	検出されず	
以下余白			

水質検査結果

試料名	原水	気温	14.0℃
採水場所	井ノ口水源地	水温	11.2℃
採水者	植戸健夫	天候	前日 雨
採水日時	平成27年 4月14日 9時15分	当日	雨
試験検査期間	平成27年 4月14日～平成27年 4月23日	試験検査項目	2項目
	項目	試験結果	
1	大腸菌	1.8 MPN/100mL 未満	
2	嫌気性芽胞菌	検出されず	
以下余白			

水質検査結果

試料名	原水（工業用水）	気温	16.4℃
採水場所	新町水源地	水温	15.4℃
採水者	植戸健夫	天候	前日 雨
採水日時	平成27年 4月14日 10時11分	当日	雨
試験検査期間	平成27年 4月14日～平成27年 4月23日	試験検査項目	7項目
	項目	試験結果	標準値
1	鉄及びその化合物	0.10	0.3mg/L以下
2	塩化物イオン	11.4	80mg/L以下
3	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	47.5	120mg/L以下
4	蒸発残留物	88	250mg/L以下
5	pH値	6.4	6.5以上8.0以下
6	濁度	0.9	20度以下
7	アルカリ度	26.2	75mg/L以下
以下余白			
備考		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 アルカリ度については上水試験方法:2012年版に指定する方法。	

水質検査結果

試料名	浄水	気温	14.1℃
採水場所	亀坪神社	水温	13.3℃
採水者	植戸健夫	天候	前日 雨
採水日時	平成27年 4月14日 9時40分	当日	雨
試験検査期間	平成27年 4月14日～平成27年 4月23日	試験検査項目	23項目
	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
5	フッ素及びその化合物	0.11	0.8mg/L以下
6	塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下
7	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
8	クロロホルム	0.002	0.06mg/L以下
9	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下
10	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1mg/L以下
11	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
12	総トリハロメタン	0.006	0.1mg/L以下
13	トリクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下
14	ブロモジクロロメタン	0.002	0.03mg/L以下
15	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
16	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
17	塩化物イオン	5.7	200mg/L以下
18	有機物(TOC)	0.4	3mg/L以下
19	pH値	6.74	5.8以上8.6以下
20	味	異常なし	異常でないこと
21	臭気	異常なし	異常でないこと
22	色度	1未満	5度以下
23	濁度	0.3	2度以下
以下余白			
水質基準適否		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合	

水質検査結果

試料名	浄水	気温	15.7℃
採水場所	八千種研修センター	水温	14.7℃
採水者	植戸健夫	天候	前日 雨
採水日時	平成27年 4月14日 9時53分	当日	雨
試験検査期間	平成27年 4月14日～平成27年 4月23日	試験検査項目	22項目
	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
5	塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下
6	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
7	クロロホルム	0.005	0.06mg/L以下
8	ジクロロ酢酸	0.005	0.03mg/L以下
9	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1mg/L以下
10	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
11	総トリハロメタン	0.010	0.1mg/L以下
12	トリクロロ酢酸	0.003	0.03mg/L以下
13	ブロモジクロロメタン	0.003	0.03mg/L以下
14	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
15	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
16	塩化物イオン	9.7	200mg/L以下
17	有機物(TOC)	0.5	3mg/L以下
18	pH値	7.06	5.8以上8.6以下
19	味	異常なし	異常でないこと
20	臭気	異常なし	異常でないこと
21	色度	1未満	5度以下
22	濁度	0.1未満	2度以下
以下余白			
水質基準適否		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合	

水質検査結果

試料名	浄水	気温	15.6℃
採水場所	田口公民館	水温	13.2℃
採水者	植戸健夫	天候	前日 雨
採水日時	平成27年 4月14日 10時38分	当日	雨
試験検査期間	平成27年 4月14日～平成27年 4月23日	試験検査項目	23項目
	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
5	フッ素及びその化合物	0.12	0.8mg/L以下
6	塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下
7	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
8	クロロホルム	0.001未満	0.06mg/L以下
9	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下
10	ジブロモクロロメタン	0.001	0.1mg/L以下
11	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
12	総トリハロメタン	0.002	0.1mg/L以下
13	トリクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下
14	ブロモジクロロメタン	0.001	0.03mg/L以下
15	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
16	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
17	塩化物イオン	5.5	200mg/L以下
18	有機物(TOC)	0.4	3mg/L以下
19	pH値	6.79	5.8以上8.6以下
20	味	異常なし	異常でないこと
21	臭気	異常なし	異常でないこと
22	色度	1未満	5度以下
23	濁度	0.4	2度以下
以下余白			
水質基準適否		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合	