

水質検査結果

試料名	原水		気温	24.0℃	
採水場所	福田水源地		水温	22.5℃	
採水者	植戸健夫		天候	前日	晴
採水日時	平成27年 9月15日 10時10分			当日	晴
試験検査期間	平成27年 9月15日～平成27年 9月19日		試験検査項目		4項目
	項目		試験結果		
1	大腸菌		1.8 MPN/100mL 未満		
2	嫌気性芽胞菌		検出されず		
3	クリプトスポリジウム(オーシスト)		陰性		
4	ジアアルジア(シスト)		陰性		
以下余白					

水質検査結果

試料名	原水	気温	25.1℃
採水場所	井ノ口水源地	水温	22.6℃
採水者	植戸健夫	天候	前日 晴
採水日時	平成27年 9月15日 8時45分	当日	晴
試験検査期間	平成27年 9月15日～平成27年 9月19日	試験検査項目	2項目
	項目	試験結果	
1	大腸菌	1.8 MPN/100mL 未満	
2	嫌気性芽胞菌	検出されず	
以下余白			

水質検査結果

試料名	原水（工業用水）		気温	28.6℃
採水場所	新町水源地		水温	22.5℃
採水者	植戸健夫		天候	前日 晴
採水日時	平成27年 9月15日 9時55分			当日 晴
試験検査期間	平成27年 9月15日～平成27年 9月19日		試験検査項目	7項目
	項目	試験結果	標準値	
1	鉄及びその化合物	0.03	0.3mg/L以下	
2	塩化物イオン	5.3	80mg/L以下	
3	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	38.6	120mg/L以下	
4	蒸発残留物	74	250mg/L以下	
5	pH値	6.3	6.5以上8.0以下	
6	濁度	1.9	20度以下	
7	アルカリ度	29.7	75mg/L以下	
以下余白				
備考				
検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 アルカリ度については上水試験方法:2012年版に指定する方法。				

水質検査結果

試料名	浄水	気温	24.1℃
採水場所	亀坪神社	水温	22.7℃
採水者	植戸健夫	天候	前日 晴
採水日時	平成27年 9月15日 9時10分	当日	晴
試験検査期間	平成27年 9月15日～平成27年 9月19日	試験検査項目	9項目
	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	4.6	200mg/L以下
4	有機物(TOC)	0.4	3mg/L以下
5	pH値	6.56	5.8以上8.6以下
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	1未満	5度以下
9	濁度	0.2	2度以下
以下余白			
水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合		

水質検査結果

試料名	浄水		気温	25.6℃
採水場所	八千種研修センター		水温	22.8℃
採水者	植戸健夫		天候	前日 晴
採水日時	平成27年 9月15日 9時30分			当日 晴
試験検査期間	平成27年 9月15日～平成27年 9月19日		試験検査項目	9項目
	項目	試験結果	水質基準	
1	一般細菌	0	100個/ml以下	
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	
3	塩化物イオン	8.9	200mg/L以下	
4	有機物(TOC)	0.7	3mg/L以下	
5	pH値	7.29	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	1未満	5度以下	
9	濁度	0.1未満	2度以下	
以下余白				
水質基準適否		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合		

水質検査結果

試料名	浄水	気温	27.3℃
採水場所	田口公民館	水温	23.9℃
採水者	植戸健夫	天候	前日 晴
採水日時	平成27年 9月15日 10時30分	当日	晴
試験検査期間	平成27年 9月15日～平成27年 9月19日	試験検査項目	9項目
	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	4.3	200mg/L以下
4	有機物(TOC)	0.5	3mg/L以下
5	pH値	6.63	5.8以上8.6以下
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	1未満	5度以下
9	濁度	0.3	2度以下
以下余白			
水質基準適否		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合	