

水質検査結果

試料名	原水	気温	6.3℃	
採水場所	福田水源地	水温	13.2℃	
採水者	植戸健夫	天候	前日	雨のち曇
採水日時	平成28年 1月19日 10時35分		当日	晴
試験検査期間	平成28年 1月19日～平成28年 1月27日	試験検査項目	4項目	
	項目	試験結果		
1	大腸菌	1.8 MPN/100mL 未満		
2	嫌気性芽胞菌	検出されず		
3	クリプトスポリジウム(オーシスト)	陰性		
4	ジアルジア(シスト)	陰性		
以下余白				

水質検査結果

試料名	原水	気温	2.9℃	
採水場所	井ノ口水源地	水温	12.8℃	
採水者	植戸健夫	天候	前日 当日	雨のち曇 晴
採水日時	平成28年 1月19日 8時55分			
試験検査期間	平成28年 1月19日～平成28年 1月27日	試験検査項目	2項目	
	項目	試験結果		
1	大腸菌	1.8 MPN/100mL 未満		
2	嫌気性芽胞菌	検出されず		
以下余白				
備考				
「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」(健水発第0330005号)の2.指標菌の何れも検出されない場合、「原水に耐塩素性病原生物が混入するおそれがある場合には該当しない。尚、大腸菌検査結果の「1.8未満」とは、「検出されず」と同義。				

水質検査結果

試料名	原水（工業用水）		気温	2.7℃	
採水場所	新町水源地		水温		16.7℃
採水者	植戸健夫		天候	前日	雨のち曇
採水日時	平成28年 1月19日 10時15分			当日	晴
試験検査期間	平成28年 1月19日～平成28年 1月27日		試験検査項目		7項目
	項目	試験結果		標準値	
1	鉄及びその化合物	0.05		0.3mg/L以下	
2	塩化物イオン	7.3		80mg/L以下	
3	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	43.6		120mg/L以下	
4	蒸発残留物	78		250mg/L以下	
5	pH値	6.3		6.5以上8.0以下	
6	濁度	1.2		20度以下	
7	アルカリ度	32.4		75mg/L以下	
以下余白					
備考		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 アルカリ度については上水試験方法:2012年版に指定する方法。			

水質検査結果

試料名	浄水	気温	1.6℃
採水場所	亀坪神社	水温	9.9℃
採水者	植戸健夫	天候	前日 雨のち曇
採水日時	平成28年 1月19日 9時13分	当日	晴
試験検査期間	平成28年 1月19日～平成28年 1月27日	試験検査項目	23項目
	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
5	フッ素及びその化合物	0.11	0.8mg/L以下
6	塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下
7	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
8	クロロホルム	0.001未満	0.06mg/L以下
9	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下
10	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1mg/L以下
11	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
12	総トリハロメタン	0.003	0.1mg/L以下
13	トリクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下
14	ブロモジクロロメタン	0.001	0.03mg/L以下
15	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
16	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
17	塩化物イオン	6.0	200mg/L以下
18	有機物(TOC)	0.4	3mg/L以下
19	pH値	6.69	5.8以上8.6以下
20	味	異常なし	異常でないこと
21	臭気	異常なし	異常でないこと
22	色度	1未満	5度以下
23	濁度	0.1未満	2度以下
以下余白			
水質基準適否		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合	

水質検査結果

試料名	浄水	気温	1.7℃
採水場所	八千種研修センター	水温	10.3℃
採水者	植戸健夫	天候	前日 雨のち曇
採水日時	平成28年 1月19日 9時40分	当日	晴
試験検査期間	平成28年 1月19日～平成28年 1月27日	試験検査項目	22項目
	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
5	塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下
6	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
7	クロロホルム	0.007	0.06mg/L以下
8	ジクロロ酢酸	0.004	0.03mg/L以下
9	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1mg/L以下
10	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
11	総トリハロメタン	0.013	0.1mg/L以下
12	トリクロロ酢酸	0.004	0.03mg/L以下
13	ブロモジクロロメタン	0.004	0.03mg/L以下
14	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
15	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
16	塩化物イオン	10.8	200mg/L以下
17	有機物(TOC)	0.6	3mg/L以下
18	pH値	7.23	5.8以上8.6以下
19	味	異常なし	異常でないこと
20	臭気	異常なし	異常でないこと
21	色度	1未満	5度以下
22	濁度	0.1	2度以下
以下余白			
水質基準適否		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合	

水質検査結果

試料名	浄水	気温	2.8℃
採水場所	田口公民館	水温	9.2℃
採水者	植戸健夫	天候	前日 雨のち曇
採水日時	平成28年 1月19日 10時55分	当日	晴
試験検査期間	平成28年 1月19日～平成28年 1月27日	試験検査項目	23項目
	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
5	フッ素及びその化合物	0.12	0.8mg/L以下
6	塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下
7	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
8	クロロホルム	0.001未満	0.06mg/L以下
9	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下
10	ジブロモクロロメタン	0.001	0.1mg/L以下
11	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
12	総トリハロメタン	0.001	0.1mg/L以下
13	トリクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下
14	ブロモジクロロメタン	0.001未満	0.03mg/L以下
15	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
16	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
17	塩化物イオン	6.3	200mg/L以下
18	有機物(TOC)	0.3	3mg/L以下
19	pH値	6.94	5.8以上8.6以下
20	味	異常なし	異常でないこと
21	臭気	異常なし	異常でないこと
22	色度	1未満	5度以下
23	濁度	0.1未満	2度以下
以下余白			
水質基準適否		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合	