

試料名	原水	気温	9.0℃	
採水場所	福田水源地	水温	11.5℃	
採水者	植戸健夫	天候	前日	晴
採水日時	平成28年 2月16日 10時55分		当日	晴
試験検査期間	平成28年 2月16日～平成28年 2月24日	試験検査項目	2項目	
	項目	試験結果		
1	大腸菌	2.0 MPN/100mL		
2	嫌気性芽胞菌	検出されず		
以下余白				

水質検査結果

試料名	原水	気温	5.0℃
採水場所	井ノ口水源地	水温	10.0℃
採水者	植戸健夫	天候	前日 晴
採水日時	平成28年 2月16日 8時54分	当日	晴
試験検査期間	平成28年 2月16日～平成28年 2月24日	試験検査項目	2項目
	項目	試験結果	
1	大腸菌	1.8 MPN/100mL 未満	
2	嫌気性芽胞菌	検出されず	
以下余白			
</			

水質検査結果

試料名	原水（工業用水）	気温	5.6℃
採水場所	新町水源地	水温	16.1℃
採水者	植戸健夫	天候	前日 晴
採水日時	平成28年 2月16日 9時45分	当日	晴
試験検査期間	平成28年 2月16日～平成28年 2月24日	試験検査項目	7項目
	項目	試験結果	標準値
1	鉄及びその化合物	0.04	0.3mg/L以下
2	塩化物イオン	11.2	80mg/L以下
3	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	44.9	120mg/L以下
4	蒸発残留物	81	250mg/L以下
5	pH値	6.6	6.5以上8.0以下
6	濁度	0.3	20度以下
7	アルカリ度	27.0	75mg/L以下
以下余白			
備考	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 アルカリ度については上水試験方法:2012年版に指定する方法。		

水質検査結果

試料名	浄水	気温	2.6℃
採水場所	亀坪神社	水温	10.5℃
採水者	植戸健夫	天候	前日 晴
採水日時	平成28年 2月16日 9時 5分	当日	晴
試験検査期間	平成28年 2月16日～平成28年 2月24日	試験検査項目	9項目
	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	7.6	200mg/L以下
4	有機物(TOC)	0.3	3mg/L以下
5	pH値	6.91	5.8以上8.6以下
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	1未満	5度以下
9	濁度	0.1未満	2度以下
以下余白			
水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合		

水質検査結果

試料名	浄水		気温	3.7℃
採水場所	八千種研修センター		水温	8.6℃
採水者	植戸健夫		天候	前日 晴
採水日時	平成28年 2月16日 9時20分			当日 晴
試験検査期間	平成28年 2月16日～平成28年 2月24日		試験検査項目	9項目
	項目	試験結果		水質基準
1	一般細菌	0		100個/ml以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと
3	塩化物イオン	13.1		200mg/L以下
4	有機物(TOC)	0.5		3mg/L以下
5	pH値	7.25		5.8以上8.6以下
6	味	異常なし		異常でないこと
7	臭気	異常なし		異常でないこと
8	色度	1未満		5度以下
9	濁度	0.1未満		2度以下
以下余白				

水質検査結果

試料名	浄水	気温	2.8℃
採水場所	田口公民館	水温	9.0℃
採水者	植戸健夫	天候	前日 晴
採水日時	平成28年 2月16日 11時 5分	当日	晴
試験検査期間	平成28年 2月16日～平成28年 2月24日	試験検査項目	9項目
	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	7.5	200mg/L以下
4	有機物(TOC)	0.3	3mg/L以下
5	pH値	6.95	5.8以上8.6以下
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	1未満	5度以下
9	濁度	0.1未満	2度以下
以下余白			
水質基準適否		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合	