

水質検査結果

試料名	原水	気温	9.3℃
採水場所	福田水源地	水温	13.8℃
採水者	中山大輔	天候	前日 当日
採水日時	平成29年 1月17日 11時45分		雪 曇
試験検査期間	平成29年 1月17日～平成29年 1月25日	試験検査項目	4項目
	項目	試験結果	
1	大腸菌	1.8 MPN/100mL 未満	
2	嫌気性芽胞菌	検出されず	
3	クリプトスポリジウム(オーシスト)	陰性	
4	ジアルジア(シスト)	陰性	
以下余白			
備考			
「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」(健水発第0330005号)の2.指標菌の何れも検出されない場合、「原水に耐塩素性病原生物が混入するおそれがある場合には該当しない。尚、大腸菌検査結果の「1.8未満」とは、「検出されず」と同義。			

水質検査結果

試料名	原水	気温	7.9℃
採水場所	井ノ口水源地	水温	12.5℃
採水者	中山大輔	天候	前日 雪
採水日時	平成29年 1月17日 10時40分		当日 曇
試験検査期間	平成29年 1月17日～平成29年 1月25日	試験検査項目	2項目
	項目	試験結果	
1	大腸菌	1.8 MPN/100mL 未満	
2	嫌気性芽胞菌	検出されず	
以下余白			

水質検査結果

試料名	原水（工業用水）	気温	6.9℃
採水場所	新町水源地	水温	16.2℃
採水者	中山大輔	天候	前日 雪
採水日時	平成29年 1月17日 11時30分	当日	曇
試験検査期間	平成29年 1月17日～平成29年 1月25日	試験検査項目	7項目
	項目	試験結果	工業用水道供給標準値
1	鉄及びその化合物	0.05	0.3mg/L以下
2	塩化物イオン	9.4	80mg/L以下
3	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	44.1	120mg/L以下
4	蒸発残留物	83	250mg/L以下
5	pH値	6.5	6.5以上8.0以下
6	濁度	0.3	20度以下
7	アルカリ度	31.0	75mg/L以下
以下余白			
備考			
検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 アルカリ度については上水試験方法:2012年版に指定する方法。			

水質検査結果

試料名	浄水	気温	7.2℃
採水場所	亀坪神社	水温	8.5℃
採水者	中山大輔	天候	前日 雪
採水日時	平成29年 1月17日 10時55分	当日	曇
試験検査期間	平成29年 1月17日～平成29年 1月25日	試験検査項目	26項目
	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下
4	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下
5	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
6	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.94	10mg/L以下
7	フッ素及びその化合物	0.11	0.8mg/L以下
8	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	0.001未満	0.04mg/L以下
9	塩素酸	0.10	0.6mg/L以下
10	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
11	クロロホルム	0.001	0.06mg/L以下
12	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下
13	ジブロモクロロメタン	0.003	0.1mg/L以下
14	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
15	総トリハロメタン	0.006	0.1mg/L以下
16	トリクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下
17	ブロモジクロロメタン	0.002	0.03mg/L以下
18	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
19	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
20	塩化物イオン	6.0	200mg/L以下
21	有機物(TOC)	0.3	3mg/L以下
22	pH値	6.83	5.8以上8.6以下
23	味	異常なし	異常でないこと
24	臭気	異常なし	異常でないこと
25	色度	1未満	5度以下
26	濁度	0.1未満	2度以下
以下余白			
水質基準適合		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合	

水質検査結果

試料名	浄水	気温	7.5℃
採水場所	八千種研修センター	水温	6.4℃
採水者	中山大輔	天候	前日 雪
採水日時	平成29年 1月17日 11時10分	当日	曇
試験検査期間	平成29年 1月17日～平成29年 1月25日	試験検査項目	26項目
	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	2	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下
4	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下
5	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
6	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.47	10mg/L以下
7	フッ素及びその化合物	0.08	0.8mg/L以下
8	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	0.001未満	0.04mg/L以下
9	塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下
10	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
11	クロロホルム	0.007	0.06mg/L以下
12	ジクロロ酢酸	0.004	0.03mg/L以下
13	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1mg/L以下
14	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
15	総トリハロメタン	0.014	0.1mg/L以下
16	トリクロロ酢酸	0.004	0.03mg/L以下
17	ブロモジクロロメタン	0.005	0.03mg/L以下
18	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
19	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
20	塩化物イオン	9.4	200mg/L以下
21	有機物(TOC)	0.7	3mg/L以下
22	pH値	7.34	5.8以上8.6以下
23	味	異常なし	異常でないこと
24	臭気	異常なし	異常でないこと
25	色度	1未満	5度以下
26	濁度	0.1未満	2度以下
以下余白			
水質基準適合		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合	

水質検査結果

試料名	浄水	気温	5.9℃
採水場所	田口公民館	水温	3.8℃
採水者	中山大輔	天候	前日 雪
採水日時	平成29年 1月17日 13時15分	当日	曇
試験検査期間	平成29年 1月17日～平成29年 1月25日	試験検査項目	26項目
	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下
4	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下
5	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
6	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.99	10mg/L以下
7	フッ素及びその化合物	0.11	0.8mg/L以下
8	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	0.001未満	0.04mg/L以下
9	塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下
10	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
11	クロロホルム	0.001未満	0.06mg/L以下
12	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下
13	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1mg/L以下
14	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
15	総トリハロメタン	0.002	0.1mg/L以下
16	トリクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下
17	ブロモジクロロメタン	0.001未満	0.03mg/L以下
18	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
19	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
20	塩化物イオン	6.6	200mg/L以下
21	有機物(TOC)	0.3	3mg/L以下
22	pH値	6.89	5.8以上8.6以下
23	味	異常なし	異常でないこと
24	臭気	異常なし	異常でないこと
25	色度	1未満	5度以下
26	濁度	0.1未満	2度以下
以下余白			
水質基準適否		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合	