

水質検査結果

試料名	原水（工業用水）		気温	27.2℃	
採水場所	新町水源地		水温		22.6℃
採水者	中山大輔		天候	前日	雨
採水日時	平成29年 8月 8日 10時35分			当日	晴
試験検査期間	平成29年 8月 8日～平成29年 8月21日		試験検査項目	7項目	
	項目	試験結果		工業用水道供給標準値	
1	鉄及びその化合物	0.26		0.3mg/L以下	
2	塩化物イオン	7.0		80mg/L以下	
3	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	40.3		120mg/L以下	
4	蒸発残留物	86		250mg/L以下	
5	pH値	6.3		6.5以上8.0以下	
6	濁度	1.7		20度以下	
7	アルカリ度	31.1		75mg/L以下	
以下余白					
備考		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 アルカリ度については上水試験方法:2012年版に指定する方法。			

水質検査結果

試料名	浄水	気温	27.0℃
採水場所	亀坪神社	水温	26.8℃
採水者	中山大輔	天候	前日 雨
採水日時	平成29年 8月 8日 10時20分	当日	晴
試験検査期間	平成29年 8月 8日～平成29年 8月21日	試験検査項目	9項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	1	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	7.0	200mg/L以下
4	有機物(TOC)	0.5	3mg/L以下
5	pH値	7.09	5.8以上8.6以下
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	1未満	5度以下
9	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合
--------	---

水質検査結果

試料名	浄水	気温	31.7℃
採水場所	八千種研修センター	水温	27.2℃
採水者	中山大輔	天候	前日 雨
採水日時	平成29年 8月 8日 10時 0分	当日	晴
試験検査期間	平成29年 8月 8日～平成29年 8月21日	試験検査項目	11項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	2	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	11.2	200mg/L以下
4	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下
5	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下
6	有機物(TOC)	0.7	3mg/L以下
7	pH値	7.52	5.8以上8.6以下
8	味	異常なし	異常でないこと
9	臭気	異常なし	異常でないこと
10	色度	1未満	5度以下
11	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合
--------	---

水質検査結果

試料名	浄水	気温	28.5℃
採水場所	田口公民館	水温	27.8℃
採水者	中山大輔	天候	前日 雨
採水日時	平成29年 8月 8日 10時50分	当日	晴
試験検査期間	平成29年 8月 8日～平成29年 8月21日	試験検査項目	9項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	6.1	200mg/L以下
4	有機物(TOC)	0.5	3mg/L以下
5	pH値	6.84	5.8以上8.6以下
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	1未満	5度以下
9	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合
--------	---